



NOTAS:

- EXECUTAR ESTE PROJETO JUNTAMENTE COM O PROJETO ESTRUTURAL;
- ANTES DA CONCRETAGEM PREVER PASSAGEM PARA AS TUBULAÇÕES DENTRO DOS MÓDULOS ESTABELECIDOS PELO NBR 01/19204;
- PARA POSICIONAMENTO DAS LÂMINAS: OBSERVAR LOCAÇÃO NA PLANTA DE FERRO;
- OS ELEITRODUTOS QUE SEGUEM ATE O QUADRAMO DE ALIMENTAÇÃO GERAL DEVERÃO SER EM PVC RIGIDO ROSQUELAVEL;
- OS ELEITRODUTOS APARENTES (PÁTEO) DEVERÃO SER DE AÇO GALVANIZADO;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO FINEE.

REFERÊNCIAS

- MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS;
- PLANILHA DE QUANTITATIVOS.

